



T.C.
KÜTAHYA BELEDİYESİ

Teklif İsteme Mektup Dökümü

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konu : Teklif Mektubu
İstek : 130387 / 4500425

İlk Tarihi : 09-01-2026
Son Tarihi : 09-02-2026

Fiyat soruşturmasına ait cinsi ve miktarı yazılı ürünlerin yukarıda şartnamesi belirlenmiş olup, ilgili maddeleri okuyup inceleyerek, satış değerlerini FİYAT+ KDV olarak bildirmenizi rica ederim.

Ali KAYGUSUZ
Mektup

TALEP EDEN BİRİM : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sıra	KODU	AÇIKLAMA	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYATI	KDV ORANI	TUTARI (K.D.V. Hariç)
1	500.01	İki Adet Elektrikli Yangın Pompası Yıllık Bakım İşİ (Ekli Teknik Şartnameye Göre)	1	Adet			
TOPLAM KDV %		TL	KDV'SİZ GENEL TOPLAM :				
TOPLAM KDV %		TL	KDV TOPLAM :				
TOPLAM KDV %		TL	KDV'Lİ GENEL TOPLAM :				
SATIR TOPLAMI YAZI İLE :							
TESLİMAT YERİ : Kütahya Belediyesi			TESLİMAT SÜRESİ : 7 Gün				
MALZEME ÖZELLİKLERİ							
KALİTE VE STANDARDI							
NOTLAR							
1)Fiyatlarınız KDV hariç ve nakliye dahil TL olarak fiyat veriniz.							
2)Teslim edilecek ürünün marka ve teslim tarihini belirtiniz.							
3)Şartname olan teklifleri kaşeleyip onaylayınız.							
4)Birim fiyatlarda düzeltme yapılan ve yabancı para birimi olarak verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.							
5)TEKLİFLER EN UYGUN FİYAT ESAS ALINARAK KALEM BAZINDA DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.							
6)Teklifler EKAP üzerinden https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/YenihaleArama.aspx?qs=1&dt=true ve Kütahya Belediyesi https://www.kutahya.bel.tr/dogrudenteminler.asp web sitesinde yayınlanmaktadır.							
7)Alım ilanları ve teklifler fiilen iletilebildiği gibi mail adresimizden de iletilebilmektedir.(satin.alma@kutahya.bel.tr / ambar@kutahya.bel.tr)							
8) Fatura aşamasında (5000 tl ve üzeri) MALİYEDEN BORCU YOKTUR YAZISI belgesi istenecektir.							
İrtibat Tel:0274 223 70 16 / Dahili : 1400-1402-1403-1404-1411 Fax:0274 223 6019 satin.alma@kutahya.bel.tr / ambar@kutahya.bel.tr							
Adı/Ticaret Ünvanı :							
Tebliğ Adresi :							
Vergi Dairesi :		Telefon No :		Kaşe			
Vergi/T.C.No :		Doğum Tarihi :		İmza/Tarih			



05.01.2026

YANGIN POMPALARI BAKIM-ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yüklenici, İşverenin vermiş olduğu işi, yürürlükteki “4857 sayılı İş Kanunu”, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile bu kanunlara dayanarak çıkartılan tüm yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak yapacaktır.

YAPILACAK İŞLEMLER:

1. Motor akım kontrolü.
2. Pano elektrik aksamı çalışırılık ve bağlantı gevşekliği kontrolü.
3. Basınç algılama ve yardımcı mekanik aksam kontrolü.
4. Yangın seti otomatik devreye girme çalışma kontrolü.
5. Yangın seti manuel devreye girme çalışma kontrolü.
6. Kaplin ayar kontrolü.
7. Pompa basma yüksekliği kontrolü.
8. Salmastra ayarları kontrolü.
9. 100 litre genleşme tankı kontrolü.

Her bakım periyodu sonrası imza ve kaşeli Bakım Formu düzenlenecek ve ilgili teknik personele teslim edilecek, varsa sistem ile ilgili öneriler bu raporda yer alacaktır. Bakımlar sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yapılacaktır.

Samet Çelik

Isıtma ve Sıhhi Tesisat

Dilek ÇALIŞ
Destek Hizmetleri Müdürü